



REFERENCIAS:

- 1- Cámara o gabinete (medidas mínimas 0.40 x 0.40 m.)
- 2- Tapa de cámara elevada del nivel de terreno (no menos de 0.20 m.)
- 3- Cañería de aislación
- 4- Sellado
- 5- Orificio con tapón para desinfectar y/o medir niveles (diám. mín. 25mm)
- 6- Canilla metálica para toma de muestras
- 7- Nivel de terreno para cámara subterránea
- 8- Nivel de terreno para cámara o gabinete superficial
- 9- Tapa de boca de pozo
- 10- Cañería de impulsión de bombeo
- 11- Orificio pasa cable
- 12- Piso de material alisado
- 13- Cementación de aislación
- 14- Unión en "T" con tapón

GRÁFICO N° 3

Protecciones e instalaciones de superficie
Electrobomba sumergible