


las tuercas libres para los niples deben ser con asiento plano y poseer ojal para precinto

TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN GUARDAR UNA PERFECTA HORIZONTALIDAD - SEPARACION MINIMA DE LA PARED: 7cm

LOS NIPLES DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS (en la pared) SEGUN LA UNIDAD QUE ABASTECE


OBRAS SANITARIAS
 MGP
 MAR DEL PLATA
 BATÁN

ANEXO I
DETALLE COLOCACION NIPLES

GESTION MEDIDORES TOTALIZADORES

(MAYO 2017)