



ANEXO XIV

BAJADAS DE TANQUE A ARTEFACTOS Y CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE										
BAJADAS DE TANQUE	Sección- cm2	CANERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE								
.....	0,18	(X) Cada L ^o ó P.LM (fuera de recinto de l)en edificios publicos								
(x) Cada L ^o ó P.LM.(fuera de recinto l).ó Fu.beber ó salv en edificios publicos	0,27	(x) Cada WC ó Toil en edificios publicos								
(x) Cada WC ó Toil ó D.A.M en edif. publicos una c.s.ó un artef.de uso probablemente poco frecuente	0,36	Un solo artefacto								
Un solo artefacto	0,44	B ^o princ. ó de serv. ó bien P.C, P.L y P.LC								
B ^o princ. ó de serv. ó bien P.C, P.L y P.LC	0,53	B ^o princ. ó de serv. ó bien P.C, P.L y P.LC ó bien B ^o princ. Y B ^o de servicio								
B ^o Princ.ó de serv. ó bien P.C. P.L y PLC ó bien B ^o Princ. Y baño de serv.	0,62	Un departamento completo(B ^o Princ. B ^o de serv. Pc PL PLC)								
Un departamento completo(B ^o Princ. B ^o de serv. Pc PL PLC)	0,71								
Los valores indicados en cada tabla serviran de base para el calculo de ditintas combinaciones de servicios que pudieran presentarse.										
Diam.	Cantid.	0,18	0,27	0,36	0,44	0,53	0,62	0,71	Diam.	
0,013	1	0,18	0,27	0,36	0,44	0,53	0,62	0,71	0,013	
	2	0,36	0,54	0,72	0,88	1,06	1,24	1,42		
	3	0,54	0,81	1,08	1,32	1,59	1,86	2,13	0,019	
	4	0,72	1,08	1,44	1,76	2,12	2,48	2,84		
	5	0,90	1,35	1,80	2,20	2,65	3,10	3,55		
	0,025	6	1,08	1,62	2,16	2,64	3,18	3,72	4,26	0,025
		7	1,26	1,85	2,52	3,08	3,71	4,34	4,97	
		8	1,44	2,16	2,88	3,52	4,24	4,96	5,68	
		9	1,62	2,43	3,24	3,96	4,77	5,58	6,39	
		10	1,80	2,70	3,60	4,40	5,30	6,20	7,10	
0,019	11	1,98	2,97	3,96	4,84	5,83	6,82	7,81	0,032	
	12	2,16	3,24	4,32	5,28	6,36	7,44	8,52		
	13	2,34	3,51	4,68	5,72	6,89	8,06	9,23	0,038	
	14	2,52	3,78	5,04	6,16	7,42	8,68	9,94		
	15	2,70	4,05	5,40	6,60	7,95	9,30	10,65		
	16	2,88	4,32	5,76	7,04	8,48	9,92	11,36		
	17	3,06	4,59	6,12	7,48	9,01	10,54	12,07		
	18	3,24	4,86	6,48	7,92	9,54	11,16	12,78		
	19	3,42	5,13	6,84	8,36	10,07	11,78	13,49		
20	3,60	5,40	7,20	8,80	10,60	12,40	14,20			
0,025				0,032			0,038			

Fuente: Normas y Graficos para las Instalaciones Sanitarias Internas e Industriales (OSN) (incorporado a la Res OSSE 83/87 y Ordenanza Municipal vigente)