

**ANEXO XIV**

<b>BAJADAS DE TANQUE A ARTEFACTOS Y CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE</b>									
<b>BAJADAS DE TANQUE</b>		Sección- cm2		<b>CANERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE</b>					
.....		<b>0,18</b>		(X) Cada L° ó P.LM ( fuera de recinto de I)en edificios publicos					
(x) Cada L° ó P.LM.(fuera de recinto I).ó Fu.beber ó salv en edificios publicos		<b>0,27</b>		(x) Cada WC ó Toil en edificios publicos					
(x) Cada WC ó Toil ó D.A.M en edif. publicos una c.s.ó un artef.de uso probablemente poco frecuente		<b>0,36</b>		Un solo artefacto					
Un solo artefacto		<b>0,44</b>		B° princ. ó de serv. ó bien P.C, P.L y P.LC					
B° princ. ó de serv. ó bien P.C, P.L y P.LC		<b>0,53</b>		B° princ. ó de serv. ó bien P.C, P.L y P.LC ó bie B° princ. Y B° de servicio					
B° Princ.ó de serv. ó bien P.C. P.L y PLC ó bien B° Princ. Y baño de serv.		<b>0,62</b>		Un departamento completo( B° Princ. B° de serv. Pc PL PLC)					
Un departamento completo( B° Princ. B° de serv. Pc PL PLC)		<b>0,71</b>		.....					
Los valores indicados en cada tabla serviran de base para el cálculo de distintas combinaciones de servicios que pudieran presentarse.									
<b>Diam.</b>	<b>Cantid.</b>	<b>0,18</b>	<b>0,27</b>	<b>0,36</b>	<b>0,44</b>	<b>0,53</b>	<b>0,62</b>	<b>0,71</b>	<b>Diam.</b>
<b>0,013</b>	1	0,18	0,27	0,36	0,44	0,53	0,62	0,71	<b>0,013</b>
	2	0,36	0,54	0,72	0,88	1,06	1,24	1,42	
	3	0,54	0,81	1,08	1,32	1,59	1,86	2,13	
	4	0,72	1,08	1,44	1,76	2,12	2,48	2,84	
	5	0,90	1,35	1,80	2,20	2,65	3,10	3,55	<b>0,025</b>
	6	1,08	1,62	2,16	2,64	3,18	3,72	4,26	
	7	1,26	1,85	2,52	3,08	3,71	4,34	4,97	
	8	1,44	2,16	2,88	3,52	4,24	4,96	5,68	<b>0,032</b>
	9	1,62	2,43	3,24	3,96	4,77	5,58	6,39	
	10	1,80	2,70	3,60	4,40	5,30	6,20	7,10	
<b>0,019</b>	11	1,98	2,97	3,96	4,84	5,83	6,82	7,81	<b>0,032</b>
	12	2,16	3,24	4,32	5,28	6,36	7,44	8,52	
	13	2,34	3,51	4,68	5,72	6,89	8,06	9,23	<b>0,038</b>
	14	2,52	3,78	5,04	6,16	7,42	8,68	9,94	
	15	2,70	4,05	5,40	6,60	7,95	9,30	10,65	
	16	2,88	4,32	5,76	7,04	8,48	9,92	11,36	
	17	3,06	4,59	6,12	7,48	9,01	10,54	12,07	
	18	3,24	4,86	6,48	7,92	9,54	11,16	12,78	
	19	3,42	5,13	6,84	8,36	10,07	11,78	13,49	
20	3,60	5,40	7,20	8,80	10,60	12,40	14,20		
<b>0,025</b>			<b>0,032</b>			<b>0,038</b>			

Fuente: Normas y Graficos para las Instalaciones Sanitarias Internas e Industriales (OSN) (incorporado a la Res OSSE 83/87 y Ordenanza Municipal vigente)