



**LA AUSENCIA DE TANQUES DE RESERVA ELEVADOS NO ES ACONSEJABLE Y QUEDA BAJO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO Y/O PROFESIONAL DEBIENDO LA CAPACIDAD DEL TANQUE DE BOMBEO CUBRIR EL CONSUMO DIARIO TOTAL.**

**Gestión de Medidores Totalizadores**



**ANEXO VII**

Con tanque de bombeo y bomba presurizadora sin reserva elevada