



ANEXO VI
 Instalación con tanque de bombeo,
 con reserva elevada y equipo de
 presurización.

Instalaciones sustentables
 CASABRICO
 GERENCIA GENERAL DE
 GRANDES CONSUMIDORES

NOTAS:

- Estando el gabinete eléctrico en la misma sala de medición los caudalímetros se conectaran directamente a este, prescindiendo de caja para bornera .
- Se deberá colocar leyenda de medida de gabinete eléctrico, cantidad de caudalímetros internos, diámetro y destino.
- Las acometidas al gabinete eléctrico serán únicamente de ambos laterales.