



ANEXO VII
 Instalación con tanque de bombeo, con reserva elevada y equipo de presurización, individual p/ c/ unidad.
Instalaciones sustentables
 CÁMARA DE REGISTRO
 GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES
OBRAS SANITARIAS
 MAR DEL PLATA

- NOTAS:**
- Estando el gabinete eléctrico en la misma sala de medición los caudalímetros se conectaran directamente a este, prescindiendo de caja para bornera .
 - Se deberá colocar leyenda de medida de gabinete eléctrico, cantidad de caudalímetros internos, diámetro y destino.
 - Las acometidas al gabinete eléctrico serán únicamente de ambos laterales.