



Ejemplo: sala de medición con gabinete eléctrico.



Ejemplo: tanque de bombeo.

ANEXO VIII
Detalle de medición con bombeo y tanque elevado.
 Instalaciones sustentables
 CAYASTRO
 GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES
OBRA SANITARIAS
MAR DEL PLATA

- NOTAS:**
- Estando el gabinete eléctrico en la misma sala de medición los caudalímetros se conectaran directamente a este, prescindiendo de caja para bornera .
 - Se deberá colocar leyenda de medida de gabinete eléctrico, cantidad de caudalímetros internos, diámetro y destino.
 - Las acometidas al gabinete eléctrico serán únicamente de ambos laterales.