



**ANEXO VIII**  
 Detalle de medición con bombeo y tanque elevado.  
**Instalaciones Sustentables**  
 Gerencia Comercial

- NOTAS:**
- Estando el gabinete eléctrico en la misma sala de medición los caudalímetros se conectaran directamente a este, prescindiendo de caja para bornera .
  - Se deberá colocar leyenda de medida de gabinete eléctrico, cantidad de caudalímetros internos, diámetro y destino.
  - Las acometidas al gabinete eléctrico serán únicamente de ambos laterales.